

SIDE 1 AV 1		SJEKKLISTE FOR INTERNKONTROLL			SKJEMA IK.1B
		Emne: Sjekkliste for campingvogneiere			
Campingplass:		Eier av Campingvogn:		Adresse:	
Plassnr.		Reg. nr. på vogn		Telf/mobil nr.:	
REF	TEKST	JA	NEI	UTFØRT DATO	ANMERKNINGER
1	Er tilkoblinger til vogn (støpsel, stikk) hele og uten skade?				
2	Er skjøtekabel fra stender til vogn av godkjent kvalitet (H07RN-F) 20m				
3	Har skjøtekabel fra stender til vogn stort nok tverrsnitt (2,5mm)?				
4	Ligger skjøtekabel fritt og er den uten synlige skader? Ligger nedgravd kabel i trekkerør?				
5	Er det brukt kun en skjøteledning pr. apparat eller utstyr i vognen?				
6	Har vannkokere, kaffetraktere etc. tidsur? (anbefales)				
7	Er utelamper/utvendig stikkontakter, betryggende festet til underlaget?				
8	Er brytere og stikkontakter utvendig plassert 1,5m over bakken?				
9	Er det brukt gummikabel/bevegelig ledning som fast opplegg til utvendige lamper, stikkontakter eller brytere?				
10	Har utvendige lamper, stikkontakter etc. riktig kapslingsgrad? IP67(Vanntett)				
11	Fungerer brytere, termostater, styring til varme i vogn?				
12	Er stikkontakter utvendig jordet?				
13	Er det min. 10 cm. klaring fra varmeovner o.l. til brennbart materiale?				
14	Ligger det strømførende kabler i rom beregnet for gass?(gasskasse)				
15	Er faste el. installasjoner i forbindelse med område tilknyttet campingvogn (fortølt, uteplass og lignende) utført av autorisert installatør.				

Kontrollert dato: Fagkyndig person/firma.....

Utbedring av feil/mangler dato: Utførende firma:.....

Leietakers bekreftelse:.....

**NB! Det er vogneiers ansvar at evt. feil/mangler blir rettet opp før vognen taes i bruk.
Husker du ikke plass nr. så fylles dette ut av oss.**